

Akty oraz przepisy powołane w stanowisku:

- 1) dyrektywa Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, późn. zm.), w skrócie „dyrektywa 92/104/EWG” — pkt 4.4.5 w części A załącznika;
- 2) dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 245 z 26.08.1992, str. 23, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 89, z późn. zm.), w skrócie „dyrektywa 92/58/EWG”;
- 3) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855), w skrócie „r.bhp.podz.” — pkt 5.1.8 oraz tabela nr 2 w załączniku nr 5.

Zagadnienie kluczowe: oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

Treść stanowiska:

1. Zgodnie z pkt 5.1.8 w załączniku nr 5 do r.bhp.podz., sprzęt przeciwpożarowy oznakowuje się trwale i w odpowiednich miejscach, natomiast wymagania dotyczące oznakowania sprzętu przeciwpożarowego określają przepisy o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskie Normy.

2. Pkt 5.1.8 w załączniku nr 5 do r.bhp.podz. stanowi wdrożenie pkt 4.4.5 w części A załącznika do dyrektywy 92/104/EWG. Przepis powołanego pkt 4.4.5 stanowi, że sprzęt przeciwpożarowy musi być oznakowany zgodnie z krajowymi przepisami wdrażającymi dyrektywę 92/58/EWG, a takie oznakowanie musi być trwałe i umieszczone w odpowiednich miejscach. Analiza przepisów dyrektywy 92/58/EWG wskazuje, że w kwestii sprzętu przeciwpożarowego przepisy te regulują oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego przez wskazanie kolorów i kształtów tablic informacyjnych oraz oznaczenia miejsc przechowywania sprzętu przeciwpożarowego.

3. Przepis dyrektywy 92/58/EWG w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie oznakowywania sprzętu przeciwpożarowego, znajduje swoje odzwierciedlenie w regulacjach Polskich Norm, a w szczególności w PN-92/N-01 256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.”.

4. W związku z powyższym należy stwierdzić, że z przepisu pkt 5.1.8 w załączniku nr 5 do r.bhp.podz. wynika obowiązek stosowania przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Norm wyłącznie w zakresie oznakowania sprzętu przeciwpożarowego, używanego w podziemnych zakładach górniczych. Mając na uwadze cel ustanowienia tego przepisu, czyli implementację przepisów dyrektywy 92/58/EWG w związku z przepisem pkt 4.4.5 w części A załącznika do dyrektywy 92/104/EWG, oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego, używanego w podziemnych zakładach górniczych, powinno nastąpić przez zastosowanie określonej barwy sprzętu oraz umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej umiejscowienia tego sprzętu, lub przez zastosowanie określonej barwy w miejscach, w których taki sprzęt jest przechowywany, lub punktów dostępu do tych miejsc. Należy przy tym zauważyć, że analiza pkt 5 „Zwalczanie zagrożeń pożarowych” w załączniku nr 5 do r.bhp.podz. wskazuje, że sprzęt przeciwpożarowy stanowią wyłącznie gaśnice (proszkowe lub pianowe), hydronetki, koce gaśnicze oraz stała instalacja gaśnicza, wymienione w tabeli nr 2 w załączniku nr 5 do r.bhp.podz.

Przedstawione stanowisko nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa.
W przypadku wykorzystywania przedstawionego stanowiska należy powołać się na źródło.

Za treść stanowiska odpowiada: Przemysław GRZESIOK — Dyrektor Departamentu Prawnego WUG

Data wygenerowania stanowiska: 1 sierpnia 2011 r.